



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995812  
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: LXX3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关 型号: LXX3 商标: / 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-30 完成日期: 2018-11-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 LXX3;  
 Ui:500V;Uimp:8kV;lth:5A;  
 AC-15: Ue:380V,Ie:0.8A  
 DC-13: Ue:220V,Ie:0.15A  
 IP65

主检: 王 炜 签名: <i>王炜</i> 日期: 2018-11-12	 (检测机构名称, 盖章) 苏州电器科学研究院股份有限公司
审核: 姜 鑫 签名: <i>姜鑫</i> 日期: 2018-11-12	
签发: 张 洁 签名: <i>张洁</i> 日期: 2018-11-12	

备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4668-S ;  
 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;  
 4.原 CCC 证书编号: 2002010305013356;  
 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。