



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2995653

(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型号: JS14

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时间继电器 型号: JS14 商标: / 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-26 完成日期: 2018-11-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JS14 Ui:380V;Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.95A, AC240V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.55A; 外壳防护等级: IP40 (操作面)。							
主检: 王 炜 签字: 日期: 2018-11-07	(检测机构名称, 盖章) 2018年11月7日						
审核: 姜 鑫 签字: 日期: 2018-11-07							
签发: 张 洁 签字: 日期: 2018-11-07							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 1.标准换版</td> <td>GB 14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> </tbody> </table> 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4812-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010303013331; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017					