



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2995649

(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型号: JZC1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 接触器式继电器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: JZC1	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-26	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-10-28	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC1

Ui:660V;Uimp:6kV;Ith:10A;
AC-15:Ue/le: AC380V/6A;
DC-13:Ue/le:DC220V/0.45A;

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2018-10-31

审核: 尤雪元 签字: *尤雪元* 日期: 2018-10-31

签发: 张 洁 签字: *张洁* 日期: 2018-10-31



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2035-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010303013285;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。