



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012030-496249
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH7D-100

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关
型 号: RDH7D-100

商 标: PEOPLE

样品数量: 6 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2020-03-30,

2020-05-08

完成日期: 2020-05-26

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见本报告第 2 页附页

主检: 日期: 2020.05.26

审核: 日期: 2020.05.26

签发: 日期: 2020.05.26

备注: 无

