



CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC107502-754888
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQ5-125

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司



<p>样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDQ5-125 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2021.01.18 完成日期: 2021.02.05</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ5-125 额定绝缘电压(Ui): 800V; 控制回路额定绝缘电压(Ui): 400V; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 控制回路冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV; 约定发热电流(Ith): 125A; 额定工作电压(Ue): AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); 额定工作电流(Ie): 16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 17kA; 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/0.03s; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P。</p>	
<p>主检: 刘振超 签名: 日期: 2021.02.25</p>	<p> 大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (检测机构名称、盖章) 2021年02月26日</p>
<p>审核: 高 云 签名: 日期: 2021.02.26</p>	
<p>签发: 崔绍景 签名: 日期: 2021.02.26</p>	
<p>备注:</p>	