



2015003348Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037



(2015) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2449569

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11FH-100/38 HD11FH-100/48
HD11FH-200/38 HD11FH-200/48

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0305-2449569

样品名称: 开启式刀开关

型号规格: HD11FH-100/38
HD11FH-100/48
HD11FH-200/38
HD11FH-200/48

样品数量: 15 台

样品生产序号: /

收样日期: 2016-12-08

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)

生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司

生产者 (制造商) 地址: 浙江乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD11FH-100/38、HD11FH-100/48、HD11FH-200/38、HD11FH-200/48

Uimp: 8kV; Ui: 800V;

Ith: 100A、200A;

Ue: AC400V; Ie: 100A、200A;

Icw: 10kA/1s; Icm: 17kA;

使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P

主检: 王 健 签名: 王健 日期: 2017-02-14

审核: 季英瑞 签名: 季英瑞 日期: 2017-02-14

签发: 丁志东 签名: 丁志东 日期: 2017-02-14

备注: /

