



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994613  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: RDH5(HGL)-400

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关  
型号: RDH5(HGL)-400

商 标: PEOPLE

样品数量: 2

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-17

完成日期: 2018-10-24

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDH5(HGL)-400;  
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;  
额定绝缘电压(Ui):800V;  
约定发热电流(Ith): 400A;  
额定工作电压(Ue): AC400V;  
额定工作电流(Ie): 200A、250A、315A、350A、400A ;  
额定短时耐受电流(Icw): 10kA/1s;  
额定短路接通能力(Icm)(峰值):17kA;  
使用类别: AC-23B ;  
极数: 3P,4P;

主检: 程吉福 日期: 2018.10.24

审核: 程彦敏 日期: 2018.10.24

签发: 魏秋媛 日期: 2018.10.24



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
原证书编号	2017010302933866	
原测试报告编号	01602-DW160106	
原检测单位	浙江立德产品技术有限公司低压电器实验室	