



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2692915
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB3LE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器

委托人: 人民电器集团有限公司

型号: RDB3LE-63

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

数量: 5

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

收样日期: 2017-09-14

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

完成日期: 2017-09-25

生产企业: 浙江人民电器有限公司

样品来源: 企业送样

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3LE-63; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D型特性; IΔn: 30mA、50mA; AC型; 电子式; IΔm: 500A; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、4P

主检: 沈嘉 签名: *沈嘉* 日期: 2017-09-26

审核: 高云燕 签名: *高云燕* 日期: 2017-09-27

签发: 杜量 签名: *杜量* 日期: 2017-09-28



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图

变更信息	变更前	变更后
[18] 增加剩余电流	IΔn: 30mA	IΔn: 30mA、50mA
原3C证书编号	2016010307911747	
已获证型号规格	见P5页5产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C161586
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		