



211520110775



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850031

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250

检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



| | |
|---|--|
| 样品名称: 交流接触器 型 号: CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-11-22 完成日期: 2022-01-19 | 委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250

Ui:690V;Ith: 250A; Ue:AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V);Uimp: 8kV

CJ40-160:Ie:160A/160A/125A;CJ40-200:Ie:200A/200A/125A;CJ40-250:Ie:250A/250A/125A;

Us: AC36V,AC110V,AC220V,AC380V;使用类别:AC-3;极数:3P;配用的辅助触头: Ith: 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC, 3NO3NC,4NO2NC;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.82A,DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A.

主检: 王秀丽 签名:  日期: 2022-01-21

审核: 朱金华 签名:  日期: 2022-01-21

签发: 丛 林 签名:  日期: 2022-01-21

山东省产品质量检验研究院
2022 年 1 月 21 日

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 备注 | 1. 变更明细表: | | | |
| | 序号和名称 | | 变更前 | 变更后 |
| | 1. 标准变更 | | GB/T14048. 4-2010 | GB/T14048. 4-2020 |
| | 2. 关键件制造商名称变更 | 弹簧(主触头弹簧及反力弹簧) | 乐清市亿硕自动化电气有限公司 | 乐清市永恒弹簧厂 温州天力弹簧有限公司 |
| 3. 生产企业搬迁 | | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 | |
| 2. 原 CQC 自愿认证证书编号: CQC2002010304013187。 3. 原型式试验报告为 C-040-09B4579-S 与 C-040-09B4578-S, 检测机构为苏州电器科学研究院股份有限公司。原变更报告为 C-040-12B0920-S, 检测机构为苏州电器科学研究院股份有限公司。 4. 此变更报告与原型式试验报告及原变更报告合并使用方为有效, 报告中描述及说明取代原型式试验报告及原变更报告中的样品描述及说明。 5. 接通和分断能力、约定操作性能试验在 CJ40-250 规格样品上按 Ue/Ie: 400V/250A、690V/125A 验证。 | | | | |