



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-867038

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18,

RDC6-09, RDC6-12, RDC6-18

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)






产品名称: 交流接触器 型号: CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18, RDC6-09, RDC6-12, RDC6-18 商 标: PEOPLE 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-12-31 完成日期: 2022-01-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18, RDC6-09, RDC6-12, RDC6-18;
 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
 CJX2-09, RDC6-09: Ith: 20A, 9A/9A/6.6A,
 CJX2-12, RDC6-12: Ith: 20A, 12A/12A/8.9A,
 CJX2-18, RDC6-18: Ith: 32A, 18A/18A/10.6A,
 Us: AC660V、415V、380V、220V、110V、36V, 50Hz;
 使用类别: AC-3; 极数: 3P;
 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A;
 AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 朱晓熔	签名: 	日期: 2022-01-10
审核: 林 杰	签名: 	日期: 2022-01-12
签发: 许启进	签名: 	日期: 2022-01-12



浙江省高低压电器产品质量
 检验中心
 检验检测专用章

2022 年 01 月 12 日

备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	CQC2003010304091088	
	已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-18B0736-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			