

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830053

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-100

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






安全型式试验报告

| | |
|--|---|
| <p>样品名称： 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格： DZ15-100</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 1台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2021年11月2日</p> <p>完成日期： 2021年11月12日</p> | <p>委托人： 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者： 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业： 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p> |
|--|---|

试验依据标准：
GB/T14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

试验结论： 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
DZ15-100/2901, DZ15-100/3901, DZ15-100/3902;
Ue:AC380V(3P), AC220V/380V(2P); Ui:380V; Uimp:6kV; In:63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 液
压电磁式; 选择性类别:A类; 脱扣级别:10A; Ics=Icu:5kA; 2P, 3P; 不适用于隔离

| | |
|---|--------------------------------------|
| <p>主检： 向东 签名：  日期： 2021.11.12</p> <p>审核： 薛正山 签名：  日期： 2021.11.12</p> <p>签发： 李斌 签名：  日期： 2021.11.12</p> | <p>湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月12日</p> |
|---|--------------------------------------|

备注：

| 项目 | 变更前 | 变更后 |
|-------------|---------------------|------------------|
| 标准变更换版 | GB/T14048.2-2008 | GB/T14048.2-2020 |
| 生产企业地址变更 | 浙江省乐清市柳市镇车站路555号 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
| 证书参数变更 | Uimp: / | Uimp: 6kV |
| 原证书编号 | CQC2002010307004966 | |
| 原安全型式试验报告编号 | C-040-09B4862-S | |
| 原变更报告编号 | C-040-11B2679-S | |
| 原证书检测机构 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | |

此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效