

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830054

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-40

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司




安全型式试验报告

<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: DZ15-40</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021年11月2日</p> <p>完成日期: 2021年11月12日</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
---	---

试验依据标准:
 GB/T14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 DZ15-40/2901, DZ15-40/3901, DZ15-40/3902;
 Ue: AC380V (3P), AC220V/380V (2P); Ui: 380V; Uimp: 6kV; In: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; Ics=Icu: 3kA; 2P, 3P; 不适用于隔离

<p>主检: 向东 签名:  日期: 2021. 11. 12</p> <p>审核: 薛正山 签名:  日期: 2021. 11. 12</p> <p>签发: 李斌 签名:  日期: 2021. 11. 12</p>	<p>湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月12日</p>
---	--------------------------------------

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
证书参数变更	Uimp: /	Uimp: 6kV
原证书编号	CQC2002010307004989	
原安全型式试验报告编号	C-040-09B4855-S	
原变更报告编号	C-040-11B2680-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		