



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-821358

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-02-28</p> <p>完成日期: 2022-03-04</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300;
 Ui:660V;Uimp:6kV;Ue:AC380V;
 In: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Y 型:Ics: 14kA; Icu: 18kA;
 J 型:Ics: 18kA; Icu: 35kA;
 选择性类别:A 类;
 极数:3P; 不适用于隔离用.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-03-25

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-03-25

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25



备注:

- 1.变更情况: 见附页 1;
- 2.原认可报告编号: C-040-09B4860-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2002010307004988;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。