



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：





申请编号：V2023CQC107502-1070082  
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD13-1000、HD13s-1000

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：刀开关          型号：HD13s-1000/31BX          商 标：/          样品数量：1 台          样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-05-15          完成日期：2023-05-25</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司          委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司          生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司          生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>								
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格</p>									
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：          HD13-1000、HD13s-1000；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 1000A；Ue: AC400V；          Ie: 1000A；Icw: 30kA/1s；使用类别：AC-20B；3P</p>									
<p>主检：  日期：2023-05-25</p>									
<p>审核：  日期：2023-06-19</p>									
<p>签发：  日期：2023-06-20</p>									
<p>备注：</p> <p>1.变更情况</p> <table border="1" data-bbox="196 1659 1458 1780"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号</td> <td>HD13-1000</td> <td>HD13-1000、HD13s-1000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2795；          3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；          4.原证书编号：CQC2002010305013419；          5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	HD13-1000	HD13-1000、HD13s-1000
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号	HD13-1000	HD13-1000、HD13s-1000						

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0756
首页	√	1	02501-23DQ0756
报告组成	√	1	02501-23DQ0756
安全型式试验报告	√	7	02501-23DQ0756-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验