



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：




申请编号：V2023CQC107502-1070086
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD13-1500、HD13s-1500

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：刀开关 型号：HD13s-1500/31BX 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-05-15 完成日期：2023-05-25</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>								
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格</p>									
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD13-1500、HD13s-1500；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 1500A；Ue: AC400V； Ie: 1500A；Icw: 40kA/1s；使用类别：AC-20B；3P</p>									
<p>主检：  日期：2023-05-25</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2023年6月20日</p>								
<p>审核：  日期：2023-06-19</p>									
<p>签发：  日期：2023-06-20</p>									
<p>备注：</p> <p>1.变更情况</p> <table border="1" data-bbox="199 1657 1460 1780"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号</td> <td>HD13-1500</td> <td>HD13-1500、HD13s-1500</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2793； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2002010305013418； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	HD13-1500	HD13-1500、HD13s-1500
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号	HD13-1500	HD13-1500、HD13s-1500						

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0757
首页	√	1	02501-23DQ0757
报告组成	√	1	02501-23DQ0757
安全型式试验报告	√	7	02501-23DQ0757-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验