



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2023CQC107502-1070076
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD13-200、HD13s-200

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 刀开关 型号: HD13-200、HD13s-200 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-06 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13-200、HD13s-200
 Uimp: 8kV; Ui: 690V;
 Ith: 200A; Ue: AC400V; Ie: 200A;
 Icw: 10kA/1s;
 使用类别: AC-20B;
 极数: 3P

主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-06-12

审核: 丁 娟 签名:  日期: 2023-06-12

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2023-06-12



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 型号变更	HD13-200	HD13-200、HD13s-200

- 原认可报告编号: 03601-A-18B1035-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原证书编号: CQC2002010305013417;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-23B0165-S
首页	√	1	03601-A-23B0165-S
报告组成	√	1	03601-A-23B0165-S
安全型式试验报告	√	8	03601-A-23B0165-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验