



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：





申请编号：V2023CQC107502-1070089  
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD13-3000、HD13s-3000

检测机构：福建省产品质量检验研究院



| <p>样品名称：开启式刀开关<br/>型 号：HD13s-3000/3BX<br/>商 标：/</p> <p>样品数量：1 台<br/>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-05-15<br/>完成日期：2023-05-25</p>   | <p>委托人：人民电器集团有限公司<br/>委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司<br/>生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司<br/>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
|--|--|-----------|----------------------|-----|-----|---|----|-----------|----------------------|
| <p>试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格</p>  |  |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：<br/>HD13-3000、HD13s-3000；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 3000A；Ue: AC400V；<br/>Ie: 3000A；Icw: 60kA/1s；使用类别：AC-20B；3P</p>  |  |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
| <p>主检：  日期：2023-05-25</p>   |  <p>福建省产品质量检验研究院<br/>2023年6月20日</p>                                       |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
| <p>审核：  日期：2023-06-19</p>   |  |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
| <p>签发：  日期：2023-06-20</p>   |  |           |                      |     |     |   |    |           |                      |
| <p>备注：</p> <p>1.变更情况</p> <table border="1" data-bbox="196 1659 1458 1780"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号</td> <td>HD13-3000</td> <td>HD13-3000、HD13s-3000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2794；<br/>3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；<br/>4.原证书编号：CQC2003010305091129；<br/>5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p> |  | 序号        | 变更项目                 | 变更前 | 变更后 | 1 | 型号 | HD13-3000 | HD13-3000、HD13s-3000 |
| 序号   | 变更项目   | 变更前       | 变更后                  |     |     |   |    |           |                      |
| 1  | 型号   | HD13-3000 | HD13-3000、HD13s-3000 |     |     |   |    |           |                      |

## 报告组成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号               |
|------------|----|----|------------------|
| 封面         | √  | 1  | 02501-23DQ0759   |
| 首页         | √  | 1  | 02501-23DQ0759   |
| 报告组成       | √  | 1  | 02501-23DQ0759   |
| 安全型式试验报告   | √  | 7  | 02501-23DQ0759-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                |
| 封底         | √  | 1  | /                |

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验