



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1070078
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD13-600、HD13s-600





检测机构：福建省产品质量检验研究院



| | |
|--|---|
| <p>样品名称：刀开关 型号：HD13s-600/31BX 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-05-15 完成日期：2023-05-25</p> | <p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |
|--|---|

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 HD13-600、HD13s-600；Uimp：8kV；Ui：690V；Ith：600A；Ue：AC400V；
 Ie：600A；Icw：25kA/1s；使用类别：AC-20B；3P

| | | |
|---|---------------|---|
| 主检：  | 日期：2023-05-25 |  福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2023年6月20日 (2) |
| 审核：  | 日期：2023-06-19 | |
| 签发：  | 日期：2023-06-20 | |

备注：

1. 变更情况

| 序号 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|----|------|----------|--------------------|
| 1 | 型号 | HD13-600 | HD13-600、HD13s-600 |

2. 最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2796；
 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
 4. 原证书编号：CQC2002010305013405；
 5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

| 报告内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
|------------|----|----|------------------|
| 封面 | √ | 1 | 02501-23DQ0755 |
| 首页 | √ | 1 | 02501-23DQ0755 |
| 报告组成 | √ | 1 | 02501-23DQ0755 |
| 安全型式试验报告 | √ | 7 | 02501-23DQ0755-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | / | / | / |
| 封底 | √ | 1 | / |

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验