



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850073
(任务编号)

产品名称: 电动机保护器

型 号: JD-5E

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 电动机保护器</p> <p>型号: JD-5E</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-20</p> <p>完成日期: 2022-01-10</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JD-5E

Uimp:2.5kV; Ui:400V; Ue:AC380V;

Ie:1-5A,2-10A,8-40A,20-100A,40-160A,120-300A,120-400A;

脱扣级别:2E,5E,10A,10,20,30;3P;


防护等级:IP40 (操作面)

配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:2.5kV; Ui:380V; Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:AC250V/0.55A

主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-03-18

审核: 丁 娟 签名:  日期: 2022-03-18

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-18



备 注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CQC 认可报告编号: 02501-13DQ224;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2014010309677163;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。