



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018574
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB3G-125、RDB3G-125R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






样品名称: 隔离开关 型号: RDB3G-125R 商标: / 数量: 11台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-11-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3G-125、RDB3G-125R; Uimp:6kV; Ui:500V; Ith:125A;
 Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie:6A、10A、16A、20A、25A、
 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw:1.5kA/1s, Icm:2.5kA;
 使用类别:AC-21B、AC-22A; 1P、2P、3P、4P; IP20

主检: 	日期: 2018-11-12
审核: 	日期: 2018-11-21
签发: 	日期: 2018-11-22



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Uimp 参数变更	Uimp:4kV;	Uimp:6kV;
2	Ie 参数变更	Ie: 63A, 100A, 125A	Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、 50A、63A、80A、100A、125A
3	使用类别参数变更	AC-22A	AC-21B、AC-22A

2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ2694(A2018CCC0302-2951151);

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010302902033;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系
 统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.不同使用类别 AC-21B、AC-22A 完全相同, 为销售目的而进行区别。

7.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-18DQ832
首页	√	1	02501-18DQ832
报告组成	√	1	02501-18DQ832
安全型式试验报告	√	51	02501-18DQ832-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验