



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-871381

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: RDC19-32/20,RDC19-32/02,RDC19-32/11

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章




<p>样品名称: 切换电容器接触器</p> <p>型号: RDC19-32/20, RDC19-32/02, RDC19-32/11</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-24</p> <p>完成日期: 2022-01-19</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDC19-32/20,RDC19-32/02,RDC19-32/11;
 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V;
 约定发热电流 (Ith): 32A;
 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC230V(220V)/AC400V(380V)/23A;
 使用类别: AC-6b;
 额定控制电源电压和频率 (Us): AC36V、AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz;
 极数: 3P;
 配用的辅助触头:
 常开常闭的情况和数量: 2 对 (2NO 或 1NO1NC 或 2NC); Ui: 690V;
 约定发热电流 (Ith): 10A;
 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A。

主检: 唐璐怡 签名: 

日期: 2022-01-19

审核: 季英瑞 签名: 

日期: 2022-01-19

签发: 丁志东 签名: 

日期: 2022-01-19



(检测机构名称 盖章)
2022年01月19日
检验检测专用章

备注: 变更信息详见附件表 1