



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-823134  
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：RDC7-400、400N、500、500N

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: RDC7-400/22 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-25 完成日期: 2021-08-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)  生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)  生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-400、400N、500、500N; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith:500A;  
 使用类别: AC-2、AC-3、AC-4; Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V);  
 Iq:50kA; Us:AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz;  
 3P; RDC7-400: Ie: 400A/400A/400A(AC-2、AC-3), 300A/200A/116A(AC-4);  
 RDC7-400N: Ie: 300A/200A/116A(AC-4);  
 RDC7-500: Ie:500A/500A/400A(AC-2、AC-3),  
 300A/250A/145A(AC-4);  
 RDC7-500N: Ie:300A/250A/145A(AC-4);  
 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A,  
 AC-15: (220V/230V)/1.64A、(380V/400V)/0.95A, DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检: 陈圣杰, 日期: 2021-08-02

审核: 俞佩芬, 日期: 2021-08-16

签发: 俞佩芬, 日期: 2021-08-19



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换代	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ778(A2018CCC0304-2876855);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010304692038;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。