



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-830067
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1-125L、RDM1-125M、
RDM1-125H、RDM1-125L/T、
RDM1-125M/T、RDM1-125H/T

检测机构：福建省产品质量检验研究院







产品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1-125L、 RDM1-125M 商 标：/ 样品数量：5台 样品来源：送样 收样日期：2021-12-27 完成日期：2022-02-16	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、RDM1-125H/T；Uimp：8kV；Ui：800V；Ue：AC400V/AC690V(仅 M，H 型 3P，4P)；In：10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V：Ics：25kA，Icu：35kA(L 型)；Ics：35kA，Icu：50kA(M 型)；Ics：50kA，Icu：85kA(H 型)；AC690V：Ics：5kA，Icu：10kA(M 型)；Ics：10kA，Icu：20kA(H 型)；选择性类别：A；2P，3P，4P(N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头：1NO1NC，Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/0.3A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

主检： 	日期：2022-02-16	 福建省产品质量检验研究院 2022年3月8日
审核： 	日期：2022-03-07	
签发： 	日期：2022-03-08	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-16DQ976 (A2016CCC0307-2414332)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2015010307751136；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。