



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-830066  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM1-1250

检测机构： 福建省产品质量检验研究院







产品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1-1250M/3300、 RDM1-1250M/4300 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2021-12-16 完成日期：2022-01-21	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-1250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:700A, 800A, 1000A, 1250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V :lcs:42kA, lcu:65kA; AC690V :lcs:10kA, lcu:20kA

选择性类别:A; 3P、4P(N 极可开闭); 适用于隔离用

主检: 	日期: 2022-01-21	 福建省产品质量检验研究院 2022年3月7日
审核: 	日期: 2022-03-04	
签发: 	日期: 2022-03-07	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ096 (A2019CCC0307-3224828);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2019010307249515;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。