



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-866735  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1-250L、RDM1-250M、  
RDM1-250H、RDM1-250LT、  
RDM1-250MT、RDM1-250HT

检测机构：福建省产品质量检验研究院






产品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1-250L、 RDM1-250M 商    标：/ 样品数量：6 台 样品来源：送样 收样日期：2021-12-27 完成日期：2022-02-16	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、RDM1-250HT；  
 Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V(L 型), AC400V/690V(M, H 型); In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型：热磁式；  
 AC400V: L 型: Ics: 25kA, Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA;  
 H 型: Ics: 50kA, Icu: 85kA; AC690V: M、H 型: Ics: 5kA, Icu: 10kA;  
 选择性类别：A; 极数：3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用；  
 配用的辅助触头：1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;  
 符合附录 N 的电子附件：分励：Us: AC220V

主检： 	日期：2022-02-16
审核： 	日期：2022-03-07
签发： 	日期：2022-03-08



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-16DQ977(A2016CCC0307-2414331)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2014010307723344；

5.示波图编号原则：S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。