



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830065

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-800M、RDM1-800H

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830065 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM1-800M、RDM1-800H 商标: / 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-02-16 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1-800M、RDM1-800H;

Ue: AC400V (M、H 型)、AC690V (M 型); Ui: 800V; Uimp: 8kV;

In: 500A、630A、700A、800A;


Ue: AC400V: M 型: Ics: 50kA; Icu: 75kA; H 型: Ics: 65kA, Icu: 100kA;

Ue: AC690V: M 型: Ics: 10kA, Icu: 20kA;


过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (3 个保护极) (M 型、H 型), 4P(3 个保护极, N 极可开闭) (仅 M 型); 适用于隔离用。

配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 400V;

约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-02-16

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-02-16

签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-02-16



备注 变更信息详见附件表 1