



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830058

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM10-160

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告





<p>申请编号: V2021CQC107502-830058                  样品名称: 塑料外壳式断路器                  型号规格: RDM10-160                  商标: /                  样品数量: 2 台                  样品生产序号: /                  收样日期: 2021-12-22                  样品来源: 企业送样                  抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生产者(制造商): 人民电器集团有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生产企业: 浙江人民电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM10-160;  
 Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV;  
 In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A;  
 Ics: 7.5kA; Icu: 15kA;  
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;  
 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。  
 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b; Ui: 380V;  
 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A。

主检: 唐璐怡 签名: 	日期: 2021-01-10	 (检测机构名称: 盖章) 2021 年 01 月 10 日 检验检测专用章
审核: 季英瑞 签名: 	日期: 2021-01-10	
签发: 丁志东 签名: 	日期: 2021-01-10	

备注	变更信息详见附件表 1
----	-------------