



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830060

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM10-630

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告





<p>申请编号: V2021CQC107502-830060 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM10-630 商标: / 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-12-22 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM10-630;
 Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV;
 In: 315A、350A、400A、500A、630A;
 Ics: 15kA; Icu: 30kA;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;
 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。
 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2a2b; Ui: 400V;
 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A。

<p>主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-10</p>	
<p>审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-10</p>	
<p>签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-10</p>	

备注 变更信息详见附件表 1