



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2022CQC107502-942582

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM3-250

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM3-250 商 标: PEOPLE 样品数量: 4 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.04.16 完成日期: 2022.05.05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-250; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P), Ui: 400V, Uimp: 4kV	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.05.05	
备注: 该申请为变更申请, 具体如下: 1. 增加 In: 140A、150A 额定电流产品; 2. 原证书编号为: CQC2016010307908907; 3. 原报告编号为: V-14201-DC217087(中检质技检验检测科学研究院有限公司; 02501-18DQ724、02501-17DQ870(福建省产品质量检验研究院); 根据以上变更对报告进行试验, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	



报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2202882
首页	√	1	V-14201-DC2202882
报告组成	√	1	V-14201-DC2202882
安全型式试验报告	√	22	V-14201-DC2202882
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-942582 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM3-250 商 标: PEOPLE 样品数量: 4 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.04.16 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-250; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 35kA; M 型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), U_s : AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P), U_i : 400V, U_{imp} : 4kV	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.05.05	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022年05月05日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.05.05	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.05.05	
备注	样品编号: #1~#2: RDM3-250L/4320 4P 150A #3~#4: RDM3-250L/4320 4P 140A