



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-986139

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司




安全型式试验报告


<p>样品名称： 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格： RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 4台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2022年9月17日</p> <p>完成日期： 2022年10月31日</p>	<p>委托人： 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者： 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业： 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
---	---


试验依据标准： GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分： 断路器》

试验结论： 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR； Uimp: 12kV； Ui: 1000V； Ue: AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P)； In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A； 过电流脱扣器类型： 热磁式； AC400V(2P)： L 型： Ics: 35kA, Icu: 50kA； M 型： Ics: 50kA, Icu: 70kA； AC400V(3P、4P)： S型： Ics: 18kA, Icu: 25kA； L 型： Ics: 35kA, Icu: 50kA； M 型： Ics: 50kA, Icu: 70kA； H 型： Ics: 70kA, Icu: 100kA； AC690V(3P、4P)： L 型： Ics: 10kA, Icu: 20kA； M 型： Ics: 12kA, Icu: 20kA； H型： Ics: 15kA, Icu: 30kA； 选择性类别： A； 极数： 2P(L型、M型), 3P, 4P(N极可开闭)； 适用于隔离用； 配用的辅助触头： 1N01NC； Ith: 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A 配用的报警触头： 1N01NC； Ith: 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

主检： 周建勋 签名：  日期： 2022.11.1

审核： 吴江 签名：  日期： 2022.11.1

签发： 李斌 签名：  日期： 2022.11.1

湖南电科院检测集团有限公司
 2022年11月1日
 检验检测专用章



备注：
 变更内容见变更项目表
 原报告编号： 02501-21DQ3130； 原证书编号： CQC2016010307864666
 出具原报告检测单位： 福建省产品质量检验研究院
 此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效
 样品编号： #1: RDM5-250S 4P 250A； #2: RDM5-250S 4P 100A
 #3: RDM5-250L 4P 250A； #4: RDM5-250L 3P 250A