



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2022CQC107502-991844

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM5-630S、RDM5-630SR

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-991844 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM5-630S、RDM5-630SR 商标: / 样品数量: 17台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-11-08 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
--	--

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDM5-630S、RDM5-630SR;

Ue: AC400V;

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

In: 400A、500A、630A;

Ics: 35kA;

Icu: 50kA;


过电流脱扣器类型: 热磁式;

选择性类别: A类;


极数: 3P、4P(三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用;

配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A;

Ue/Ie: AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A。

主检: 束 卉 签名: 

日期: 2022-12-30

审核: 季英瑞 签名: 

日期: 2022-12-30

签发: 张 钰 签名: 

日期: 2023-01-03



(检测机构名称、盖章)

2023年01月03日

备注 /