



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-866349  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、  
RDM5-800LR、RDM5-800MR、RDM5-800HR

检测机构： 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-800L 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)  生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)  生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、RDM5-800HR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V; In: 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式;





AC400V:L 型:lcs:65kA, lcu:65kA; M 型:lcs:75kA, lcu:75kA; H 型:lcs:75kA, lcu:100kA;

AC690V:L 型:lcs:10kA, lcu:20kA; M 型:lcs:15kA, lcu:25kA; H 型:lcs:20kA, lcu:35kA;

选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头:2NO2NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

配用的报警触头: 2NO2NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 	日期: 2022-01-12	 福建省产品质量检验研究院 2022年2月28日
审核: 	日期: 2022-02-26	
签发: 	日期: 2022-02-28	

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
3	辅助开关参数变更	1NO1NC	2NO2NC

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ805 (A2018CCC0307-2882141);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2016010307864665;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。