



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1044624

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM5-□ RDM5RT-□、

RDM5RT/A-□、 RDM5RT/P-□

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1044624
 样品名称: 塑料外壳式断路器
 型号规格: RDM5-□、RDM5RT-□、
 RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□
 商标: /
 样品数量: 5 台
 样品生产序号: /
 收样日期: 2023-04-19
 样品来源: 企业送样
 抽样通知书编号: /


委托人: 人民电器集团有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
 业园)
 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳
 市人民工业园)
 生产企业: 上图电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二
 十路 268 号

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□;
 Ue: AC400V/415V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
 In: RDM5-□、RDM5RT/P-□: 1000A、1250A、1500A、1600A、1800A、2000A;
 RDM5RT-□、RDM5RT/A-□: 1000A (0.8-1.0In 可调)、1250A (0.8-1.0In 可调)、1500A (0.8~1.0In
 可调)、1600A (0.8~1.0In 可调)、1800A (0.8~1.0In 可调)、2000A (0.8~1.0In 可调);
 Ics: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 85kA; AC690V: M/H 型: 20kA;
 Icu: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 100kA; AC690V: M/H 型: 20kA;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;
 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 额定频率: 50/60Hz; 适用于隔离用。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2023-05-23

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2023-05-23

签发: 张 钰 签名:  日期: 2023-05-23



备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)
	型号	STM6-□、STM6RT-□、 STM6RT/A-□、STM6RT/P-□	RDM5-□、RDM5RT-□、 RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□
	母证书编号	CQC22107361725	
	母证书检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心 (镇江市产品质量监督检验中心)	
	说明: 本试验报告引用编号为“12901-20228171-CQC”的报告, 仅修改了委托人及生产者(制造商)名称、地址、型号命名, 其余参数均一致。		