



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-830293
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H

检测机构： 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM7-250L、 RDM7-250H 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H; Uimp:12kV; Ui:1000V;
 In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型:热磁式; 选择性类别:A;





RDM7-250L: Ue:AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P); 400V:Ics:35kA、
 Icu:50kA, 690V:Ics:10kA, Icu: 20kA; 2P、3P、4P(N 极可开闭);

RDM7-250M: Ue:AC400V/690V(3P、4P), AC400V (2P); 400V:Ics:50kA、
 Icu:70kA, 690V:Ics: 12kA、Icu: 20kA; 2P、3P、4P(N 极可开闭);

RDM7-250H: Ue:AC400V/690V; 400V:Ics:70kA、Icu:100kA, 690V:Ics: 15kA、
 Icu:30kA; 3P、4P(N 极可开闭); 适用于隔离用

配用的辅助触头: 1NO1NC, Uimp:4kV; Ui:400V; Ith:3A,

AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

主检: 	日期: 2022-01-21	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 3 月 2 日
审核: 	日期: 2022-02-28	
签发: 	日期: 2022-03-02	

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ784 (A2018CCC0307-2878032);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010307733759;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),
 N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直
 流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。