



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830287
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7E-125M, RDM7E-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







<p>样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM7E-125M 商 标：/</p> <p>样品数量：3 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2021-12-08 完成日期：2022-01-21</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM7E-125M, RDM7E-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
In:32A, 63A, 125A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型: AC400V:Ics:35kA,
Icu:50kA; AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H 型: AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA;
Icw:1.5kA/1s; 选择性类别:A; M 型:3P、4P, H 型:3P

主检: 	日期: 2022-01-21	 福建省产品质量检验研究院 2022年3月2日
审核: 	日期: 2022-02-28	
签发: 	日期: 2022-03-02	

备注：1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-18DQ794 (A2018CCC0307-2878036);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：CQC2014010307728913;

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。