



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830286  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7E-250M, RDM7E-250H




检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM7E-250M 商 标：/</p> <p>样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2021-12-08 完成日期：2022-01-27</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
RDM7E-250M, RDM7E-250H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;  
In:250A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型:AC400V:Ics:35kA, Icu:50kA;  
AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H 型 :AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA;  
Icw:3kA/1s; 选择性类别:A; M 型:3P、4P, H 型:3P

主检: 	日期: 2022-01-27
审核: 	日期: 2022-02-28
签发: 	日期: 2022-03-02



备注：1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ795(A2018CCC0307-2878037);
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: CQC2014010307728912;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。