



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号： V2021CQC107502-830285  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM7E-400M, RDM7E-400H

检测机构： 福建省产品质量检验研究院







|   |  |
|---|--|
| 样品名称: 塑料外壳式断路器<br>型号: RDM7E-400M<br>商 标: /<br>样品数量: 3 台<br>样品来源: 送样<br>收样日期: 2021-12-08<br>完成日期: 2022-01-27 | 委托人: 人民电器集团有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区<br>(柳市人民工业园)<br><br>生产者: 人民电器集团有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区<br>(柳市人民工业园)<br><br>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇<br>柳乐路 555 号 |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7E-400M, RDM7E-400H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;  
 In:400A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型:AC400V: Ics:42kA, Icu:65kA;  
 AC690V: Ics:15kA, Icu:20kA; H 型: AC400V: Ics:65kA, Icu:100kA;  
 Icw:5kA/1s; 选择性类别:B; M 型:3P、4P, H 型:3P

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| 主检:  | 日期: 2022-01-27 | <br>福建省产品质量检验研究院<br>2022年3月2日 |
| 审核:  | 日期: 2022-02-28 |   |
| 签发:  | 日期: 2022-03-02 |   |

备注: 1.变更情况:

| 序号 | 变更项目  | 变更前                | 变更后                |
|----|-------|--------------------|--------------------|
| 1  | 标准换版  | GB/T14048.2—2008   | GB/T14048.2—2020   |
| 2  | 生产厂搬迁 | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ796 (A2018CCC0307-2878038);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010307728911;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。