



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830284
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7E-800M, RDM7E-800H




检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM7E-800M 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 RDM7E-800M, RDM7E-800H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
 In:630A, 800A; 过电流脱扣器类型:电子式;
 AC400V: M 型:lcs:42kA, lcu:65kA; H 型:lcs:65kA, lcu:100kA;
 AC690V: lcs:15kA, lcu:20kA; lcv:10kA/1s;
 选择性类别:B; M 型:3P、4P, H 型:3P

主检: 	日期: 2022-01-27
审核: 	日期: 2022-02-28
签发: 	日期: 2022-03-02



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

- 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ797 (A2018CCC0307-2878039);
- 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 原证书编号: CQC2014010307729235;
- 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。