



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830281  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM7L-400L、RDM7L-400M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






产品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM7L-400L 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-01-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7L-400L、RDM7L-400M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L 型: Ics:25kA, Icu:50kA; M 型: Ics:42kA, Icu:65kA; I $\Delta$ n:100mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; I $\Delta$ m:25%Icu; 使用类别:A; 3P, 4P(N 极可开闭), 适用于隔离用

主检: 	日期: 2022-01-26
审核: 	日期: 2022-03-11
签发: 	日期: 2022-03-14



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	手柄、盖制造商更名	温州市航星塑料电器配件厂 温州市君正电器有限公司 浙江伯特利树脂制品有限公司	温州市航星塑料电器配件厂 温州市君正电器有限公司 浙江伯特利新材料技术有限公司
3	跳扣、锁扣、再扣制造商变更	浙江南电电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	南电电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
4	主触头弹簧制造商更名	乐清市杰灵弹簧厂 乐清市远华弹簧制造厂	乐清市杰灵弹簧厂 浙江远华弹簧科技股份有限公司
5	漏电脱扣器制造商变更	乐清市荣驰电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	乐清市荣驰电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
6	灭弧罩制造商变更	浙江南电电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	南电电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
7	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ762(A2018CCC0307-2878042);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010307733199;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。