



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830280
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM7L-800L、RDM7L-800M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM7L-800L 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-03-01</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7L-800L、RDM7L-800M; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V;
 In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 L 型: Ics: 25kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA, Icu: 70kA;
 IΔn: 300mA/500mA/1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式;
 IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A; 3P、4P(N 极可开闭), 适用于隔离用

主检:  日期: 2022-03-01

审核:  日期: 2022-03-17

签发:  日期: 2022-03-18



福建省产品质量检验研究院
 2022 年 3 月 18 日

备注:

1. 变更情况: (详见附页);
2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ764(A2018CCC0307-2878046);
3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
4. 原证书编号: CQC2014010307733546;
5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系
 统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波),
 SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

附页：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	手柄、盖制造商更名	温州市航星塑料电器配件厂 温州市君正电器有限公司 浙江伯特利树脂制品有限公司	温州市航星塑料电器配件厂 温州市君正电器有限公司 浙江伯特利新材料技术有限公司
3	跳扣、锁扣、再扣制造商变更	浙江南电电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	南电电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
4	主触头弹簧制造商更名	乐清市杰灵弹簧厂 乐清市远华弹簧制造厂	乐清市杰灵弹簧厂 浙江远华弹簧科技股份有限公司
5	漏电脱扣器制造商变更	乐清市荣驰电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	乐清市荣驰电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
6	灭弧罩制造商变更	浙江南电电气有限公司 浙江今朝科技有限公司	南电电气有限公司 乐清锐升电气有限公司
7	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ2604
首页	√	1	02501-22DQ2604
报告组成	√	1	02501-22DQ2604
安全型式试验报告	√	27	02501-22DQ2604-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验