



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: V2022CQC107502-950909

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-2000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-950909 样品名称: 万能式断路器 型 号: RDW5-2000 数 量: 20 台+25 附件 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-08-28 完成日期: 2022-09-14	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-2000; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V、AC690V; In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; AC400V: Ics: 80kA (S 型)、80kA (H 型); Icu: 80kA (S 型)、80kA (H 型); Icw: 65kA/1s (S 型)、65kA/1s (H 型); AC690V: Ics: 50kA (S 型)、65kA (H 型); Icu: 50kA (S 型)、65kA (H 型); Icw: 40kA/1s (S 型)、55kA/1s (H 型); 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头 (4NO4NC, 6NO6NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;	
主检: 金宏飞 签名:  日期: 2022-10-06	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-10-06	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-10-06	
备注:	