



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-973441  
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW5-6300

检测机构：福建省产品质量检验研究院




|  |  |
|--|--|
| 样品名称：万能式断路器<br>型号：RDW5-6300S<br>商 标：/<br>样品数量：1 台<br>样品来源：送样<br><br>收样日期：2022-08-19<br>完成日期：2022-09-05 | 委托人：人民电器集团有限公司<br>委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br><br>生产者：人民电器集团有限公司<br>生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br><br>生产企业：浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
|--|--|

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDW5-6300; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 4000A, 5000A, 6300A;  
 过电流脱扣器类型：电子式;  
 S 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 75kA, Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s;  
 H 型: AC400V: Ics: 135kA, Icu: 135kA, Icw: 135kA/1s; AC690V: Ics: 120kA, Icu: 120kA, Icw: 120kA/1s;  
 选择性类别：B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率：50/60Hz  
 配用的辅助触头：YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 主检：张崇军 | 日期：2022-09-05 | <br>福建省产品质量检验研究院<br>检验检测专用章<br>2022年(9)月5日 |
| 审核：何仁序 | 日期：2022-09-06 |   |
| 签发：严平  | 日期：2022-09-06 |   |

备注：

1.变更情况：

| 序号 | 变更项目         | 变更前 | 变更后 |
|----|--------------|-----|-----|
| 1  | 分断能力代号(常规产品) | N   | S   |

2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ2639;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：CQC2016010307870466;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。