



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830556

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW7-2500

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: RDW7-2500</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-15</p> <p>完成日期: 2022-03-21</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDW7-2500
 Ui:1000V;Uimp:12kV;
 Ue:AC400V/690V;
 In: 1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;
 过电流脱扣器类型:电子式;
 AC400V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;
 AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s;
 选择性类别:B 类;适用频率:50/60Hz;
 极数:3P,4P,适用于隔离用。
 配用的辅助触头(YQF1): 4NO4NC, 6NO6NC;
 Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;
 AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2022-03-25
审核: 任翔	签名: 	日期: 2022-03-25
签发: 韩美丽	签名: 	日期: 2022-03-25



备注:

- 1.变更情况: 见附页;
- 2.原认可报告编号: 03601-A-18B0483-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2012010307552402;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。