




180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0305-3224761
(任务编号)


产品名称: 双电源自动转换开关电器

型号: RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关电器
型号: RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

商 标: 

样品数量: 1台
样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-06-28
完成日期: 2019-07-25

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 400V;

约定发热电流(Ith): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA;

额定短路分断能力(Icn): 6kA;

电器级别: CB级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P

主检:  日期: 2019.07.25

审核:  日期: 2019.07.25

签发:  日期: 2019.07.25



备注:

变更项目	变更前	变更后
增加型号	RDXQ5-63	RDXQ5-63、RDXQ5Y-63
原证书编号	2017010305948626	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0305-2375100	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	