



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2022WT0857-1

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 一二次融合柱上断路器
Name of products: _____

型号规格: ZW32-12/630-25
Type Specification: _____

委托人: 人民电器集团有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.

检 验 报 告

报告编号：2022WT0857-1

共 14 页 第 1 页

产品名称	一二次融合柱上断路器			商标	/
型号规格	ZW32-12/630-25			检验类别	委托试验
主要技术数据	/				
委托人	人民电器集团有限公司				
委托人地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)				
生产单位	人民电器集团有限公司				
生产单位地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	郑元豹	样品数量	1	到样日期	2022年06月21日
样品编号	2022WG1095	样品状态	正常	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路6号				
检验依据	GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》； GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》； GB/T 3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T 20626.1-2017《特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求》				
检验日期	2022年06月21日至2022年07月01日				
检验结论	经3项试验验证，检测结果符合检验依据的要求，试验合格。 签发日期：2022年07月01日				
备注	检验项目见第2页。				

主检：刘瑞

审核：董小兴

签发：张庆