



2012131046Z



CQC(2012)认证证书(09)号



CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

 新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2048881
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM67E-800M/3400、4400,
RDM67E-800H/3400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: /

数量: /

收样日期: /

完成日期: 2015-08-07

样品来源: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM67E-800M/3400、4400, RDM67E-800H/3400; Ui:800V; Ue:AC400V; In:630A, 800A; 过电流脱扣器类型:电子式; M型:ics:42kA, lcu:65kA; H型:ics:65kA, lcu:100kA; lcu:10kA/1s; 使用类别:B; 3P, 4P(仅 RDM67E-800M)

签发人: 郑立新

签名:

签发日期: 2015-08-10

备注:

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号后缀代号修正 (脱扣器方式及附件代号)	300 代表复式脱扣器, 不带附件	400 代表电子式脱扣器, 不带附件

2.原 3C 认可报告编号: 02501-14DQ223;

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2014010307729235;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。