



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 12.0676 – Revisão 01

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 31/05/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 08/05/2012

Effectuated/Efectivado

Produto:

Product/Productos

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PEOPLE DZ47-63

Correntes Nominais: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A

Tensões Nominais: 230/400V~ - Ics=Icn=3kA - 1P

Tensão Nominal: 400V~ - Ics=Icn=3kA - 2P-3P-4P

Atuação Instantânea: B e C

Características complementares: Vide anexo

Solicitante:

Applicant/Solicitante

PEOPLE ELE APPLIANCE GROUP CO., LTD.

Zhejiang Import & Export Corp., People Ind. Zone, Chezhan Road

555, Liushi

325604 – Yueqing – Zhejiang – P.R. China

Observação: Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado.

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

PEOPLE ELE APPLIANCE GROUP CO., LTD.

Zhejiang Import & Export Corp., People Ind. Zone, Chezhan Road

555, Liushi

325604 – Yueqing – Zhejiang – P.R. China

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR NM 60898-1:2004 e Portaria nº 348 de 13 de Setembro de 2007 do INMETRO.

Concessão:


Concession/Concesión

Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade


Data de Emissão:

Date of Issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2013.


Arnaldo Barbulio Filho
Executivo Sênior

Senior Executive / Ejecutivo Sênior


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación