

87663-1



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010301419496

委托人名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市小蓝工业园

生产者(制造商)名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市小蓝工业园

生产企业名称、地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压成套开关设备

GCK 主母线: $I_n=1600A\sim 400A$, $I_{cw}=30kA$; 馈电柜配电母线: $I_{nc}=800A\sim 400A$, $I_{cw}=30kA$; 控制柜配电母线: $I_{nc}=800A\sim 200A$, $I_{cw}=30kA$; $U_e=380V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP30

产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年03月24日

有效期至: 2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年07月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1384207