



福建省产品质量检验研究院 检 验 报 告

任务来源: 国网福建省电力有限公司物资分公司 检测性质: 委托测试
报告编号: (2016)MJQ-0714 报告日期: 2016-11-24 第 1 页 共 16 页

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院
Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

委 托 单 位	名称	国网福建省电力有限公司物资分公司			样品名称	低压抽出式开关屏	
	地址	福州市鼓楼区东浦路140号			商 标	/	
	电话	13666063279	邮编	350003	规 格	GCK 380V, 1000A	
	传真	0591-87732579	电子邮箱	/	等 级	/	
	出厂编号	16030166			生产日期	/	
生产单位		江西人民输变电有限公司					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1台			接收日期	2016-04-20	
	说明	外观正常。					
检 验 依 据	GB7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》						
检 验 结 果	(详见续页)						
检 验 结 论	本报告仅提供实测数据, 详见本报告续页。						
说 明	1. 该样品由国网福建省电力有限公司泉州供电公司提供, 送检计划标识码为ZX201603017。 2. 短时耐受强度Icw: 30kA。						
检验日期	2016-09-27 ~ 2016-11-10			检验地点	院总部		
批准:		[Signature]		审定:		[Signature]	
				主检:		[Signature]	

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!
检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

