



产品认证证书

证书编号：CQC2019010301240606

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

双电源柜（低压成套开关设备）

ATS 主母线 InA=800A~100A, Icw=20kA; Ue=400V, Ui=800V; 50Hz; IP42

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月14日 有效期至：2024年10月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217347